



TECNO s.r.l.

L.T.L. LIGHT TESTING LABORATORY
LABORATORIO DI PROVA
Via S. Rocco n.4/8 E - 50013 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055-891736 / 301106 - Fax 055-8940982
Sito: www.stp-group.it E-mail: info@stp-group.it



TEST REPORT n. LTL_112_08

Titolo: Prova di sicurezza elettrica.

Rilasciato a: GIMAX S.r.l. Via dell'Acqua, 2 - I55042 - Forte dei Marmi - (LU)

In data: 31/10/08

1. Identificazione del campione in prova.

- Oggetto: **Quadro elettrico ASC di distribuzione**
- Lotto di produzione: **GIMAX 99999/08**
- Modello: **PMA217AUBA00S/630**
- Costruttore: **GIMAX S.r.l. Via dell'Acqua, 2 - I-55042 - Forte dei Marmi - (LU)**
- N. interno di identificazione laboratorio: **TL096/08**
- Data di ricevimento: **27/10/08**
- Data esecuzione prove: **27/10/08 + 31/10/08**

Dati nominali:

- Tensione di alimentazione: **400V (3F+N)**
- Frequenza nominale: **50/60 Hz**
- Corrente nominale : **630A**
- Classe di protezione contro i contatti indiretti: **II**
- Grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi: **IP54**
- Grado di mobilità: **Apparecchio fisso**
- dotato di: **Armadio metallico di contenimento**

Caratteristiche di installazione:

- Tipo di installazione: **Apparecchio fisso**
- Collegamento alla rete: **Ingresso interruttore generale**

Limiti di impiego:

- condizioni ambientali: **cantiere edile o similare**
- personale addetto all'installazione: **personale addestrato**
- personale addetto alla manutenzione: **personale addestrato**

Revisione N.	Descrizione	Redatto da:	Data	Approvato da:	Data
00	Definitivo	<i>F. Labriola</i>	31/10/08	<i>C. Parenti</i>	31/10/08

Questo documento può essere riprodotto solo integralmente. Ogni riproduzione parziale senza citazione è ammessa soltanto dopo autorizzazione scritta rilasciata dal Laboratorio L.T.L. - Tecno s.r.l.