



RAPPORTO DI PROVA N. TRP_201_04

Titolo: Prove per la protezione contro l'ingresso di corpi solidi estranei e di acqua secondo il grado IP65

Esito: **conforme**

Costituito di no. 7 pagine

Rilasciato a: **GIMAX S.r.l.** via dell'Acqua, 2 - 55042 Forte dei Marmi (LU)

In data: 05/11/2004

I risultati delle prove riportati si riferiscono esclusivamente all'esemplare descritto e nelle condizioni di misura specificate. Qualsiasi estensione dei risultati ad altri campioni o ad altre condizioni di misura è fuori dagli scopi di questo documento.

1. Oggetto delle prove:

- Tipo di apparecchio: Involucro vuoto per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione in gomma butilicata
- Costruttore: **GIMAX S.r.l.** via dell'Acqua, 2 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
- Modello: TA00
- Grado di protezione dell'involucro contro la penetrazione dei corpi solidi e dell'acqua: IP65
- Metodo di fissaggio: a parete/ su palo
- Tipo di materiale: isolante

2. Identificazione:

- N. campioni in prova: 1
- N. interni di identificazione: 282/04
- Data di ricevimento: 02/11/04
- Data esecuzione prove: 02/11/04 ÷ 04/11/04

3. Scopo delle verifiche:

Nel seguente documento sono riportate le valutazioni tecniche effettuate a seguito delle prove eseguite sull'involucro vuoto per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione in gomma butilicata prodotta dalla ditta **GIMAX S.r.l.** via dell'Acqua, 2 - 55042 Forte dei Marmi (LU) indicato al p.to 1 sotto il titolo "Oggetto delle prove". Scopo dell'analisi è verificare la rispondenza dell'equipaggiamento alle prescrizioni della normativa tecnica indicata al p.to 4 "Documentazione di riferimento" ed ai documenti normativi da essa richiamati.

Il Responsabile Scientifico
(Prof. Ing. A. ...)



*Organismo Notificato
Direttiva Bassa Tensione*

*Organismo Competente
Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica*

*Ente Notificato Direttiva
Macchine*

Sede laboratorio:
Viale della Repubblica, 271
59100 - Prato Italia.
Tel. +39 0574 570682
Fax. +39 0574 570771